


# कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा(राज.)

क्रमांक : नपभी/अग्निशमन/2015-16/16730

दिनांक:- 14/10/15

## —: अग्नि शमन सुरक्षा प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय, कोटा रोड, भीलवाड़ा का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय स्कूल भवन में 3 रेत की बाल्टियां एक ए.बी.सी. सिलेण्डर 5Kg मुख्य द्वार पर, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान में भी एक-एक ए.बी.सी. सिलेण्डर 5Kg एवं कम्प्युटर रूम में एक ए.बी.सी. सिलेण्डर लाइब्रेरी में एक ए.बी.सी. सिलेण्डर लगे हुए है। दो ट्युबवेल चालु हालत में हैं एवं पानी की व्यवस्था हेतु टैंक बने हुए है तथा फायर वाहन आसानी से आ जा सकता है। अतः अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।



प्रभारी अधिकारी (फायर)  
नगर परिषद, भीलवाड़ा



केन्द्रीय विद्यालय / Kenoriya Vidyalaya  
भीलवाड़ा / BHLWARA